

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR S.CE/PL/0006/V3/2013/092



Producent

**KANLUX S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

## ZŁĄCZKI 12-TOROWE Z ZACISKAMI GWINTOWYMI

Typ / typy: **H-2,5 mm<sup>2</sup> PP, H-4 mm<sup>2</sup> PP, H-6 mm<sup>2</sup> PP,  
H-10 mm<sup>2</sup> PP, H-16 mm<sup>2</sup> PP,  
H-2,5 mm<sup>2</sup> PE, H-4 mm<sup>2</sup> PE, H-6 mm<sup>2</sup> PE,  
H-10 mm<sup>2</sup> PE, H-16 mm<sup>2</sup> PE**

Znak towarowy: **Kanlux**

Podstawowe parametry: 250V; IP00;  
2,5mm<sup>2</sup>, 4mm<sup>2</sup>, 6mm<sup>2</sup>, 10mm<sup>2</sup>, 16mm<sup>2</sup>;  
H... PP – T85; H... PE – T55

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:  
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

**EN 60998-1:2004****EN 60998-2-1:2004****Informacje dodatkowe:**

Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**  
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 04****ID 0006, S.CE/092****Radzionków, 07.05.2013**

**Kanlux S.A.** Kierownik Działu Technicznego  
**Dariusz Stańczek**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Krzysztof Żurek**

**Kanlux S.A.** Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów  
**Adam Wabnic**

.....  
Imię i nazwisko, stanowisko osoby  
upoważnionej do wystawienia deklaracji