

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR S.CE/PL/0093/V3/2013/031

Producent

KANLUX S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

WYŁĄCZNIK DŹWIGNIOWY

Typ / typy:

JVD1-100 1/x, JVD1-100 3/x

x = 25, 40, 63, 80, 100A

Znak towarowy:

Kanlux**Podstawowe parametry:** 230V/400V; 50Hz; $I_n = 25, 40, 63, 80, 100A$; $I_{cn} = 3000A$; IP20

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 60947-1:2007 +A1:2011**EN 60947-3:2009 +A1:2012****Informacje dodatkowe:**

Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 04****ID 0093, S.CE/031****Radzionków, 13.05.2013****Kanlux S.A.**
Kierownik Działu Technicznego

Dariusz Stanczek

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.Specjalista ds. Wdrożenia
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

.....
Imię i nazwisko, stanowisko osoby
upoważnionej do wystawienia deklaracji