

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR S.CE/PL/0144/V3/2013/054

Producent

**KANLUX S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

## STATECZNIK INDUKCYJNY

Typ / typy:

**MB18/20, MB36/40, MB58**

Znak towarowy:

**Kanlux**Podstawowe parametry: 230V~/50Hz; tw 130°C,  $\Delta t$  55, EEI=B2

MB18/20 – 0,370A, T8, 18W

MB36/40 – 0,430A, T8, 36W

MB58 – 0,670A, T8, 58W

Rodzaj: do wbudowania.

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:  
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC****Dyrektywa (EMC) – 2004/108/EC****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC****Dyrektywa (EuP) – 2005/32/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

**EN 61347-1:2008 +A1:2011****EN 61347-2-8:2001 +A1:2006****EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009****EN 61547:2009****EN 50294:1998 +A1:2001 +A2:2003****Informacje dodatkowe:**Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 06****ID 0144, S.CE/054****Radzionków, 20.05.2013**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Działu Technicznego  
*Dariusz Staniczek*  
**Kanlux S.A.**  
Główny Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek*  
**Kanlux S.A.**  
Specjalista ds. Wdrożenia  
i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnick*

.....  
Imię i nazwisko, stanowisko osoby  
upoważnionej do wystawienia deklaracji