



NOTIFICATION OF TEST RESULTS

NTR/AT 2062


Erzeugnis Product	Low-voltage fuse links _____
Geprüft im Auftrag von Tested by request of	ETI Elektroelement d.o.o. 1411 Izlake, Obrezija 5, Slovenia _____
Hergestellt von (Firma und Ort) Manufactured at (name and place)	ETI Elektroelement d.o.o. 1411 Izlake, Obrezija 5, Slovenia _____
Werks-Erstbesichtigung durchgeführt von Preliminary visit carried out by	OVE _____
Betriebsdaten und wichtige Merkmale Rating and principal characteristics	250/300/315/355/400/425/450/500/560/630 A; AC 500 V; 120 kA; gG _____
Warenzeichen (falls vorhanden) Trade mark (if any)	ETI _____
Typenbezeichnung Model/Type Ref.	NH 3 / NV 3 _____
Zusätzliche Information (falls erforderlich) Additional information (if necessary)	_____
Ein Muster dieses Erzeugnisses ist geprüft und als in Übereinstimmung mit (HD/EN und gleichwertiger nationaler Norm) A sample of the product has been tested and found to be in conformity with (HD/EN and equivalent national standard)	
EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014, HD 60269-2:2013 _____	
befunden worden, wie es aus den Prüfberichten hervorgeht (Aktenzeichen/Nr.) as shown in the test reports (reference No.) SGP-05509/NH3/500V/gG/CCA _____	

Diese Mitteilung von Prüfergebnissen ist das Ergebnis einer Prüfung, die an einem eingereichten Muster eines Erzeugnisses in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der jeweiligen Norm durchgeführt worden ist.
 Diese Mitteilung von Prüfergebnissen ist von einer Stelle ausgestellt worden, die direkt am CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen (CCA) vom 11. September 1973, revidiert am 29. März 1983, 3. September 2004 und 18. April 2007 (einschließlich der Ergänzungen 1 bis 4) teilnimmt. Jede andere am CCA teilnehmende Stelle nimmt diese Mitteilung als Grundlage für die Erteilung eines nationalen Konformitätszeichens (Prüfzeichens) oder einer nationalen Zulassung, wie es im CCA festgelegt ist.

This Notification of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

This Notification of Test Results has been established by a body which participates directly in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of September 11th, 1973 as revised on March 29th, 1983, September 3rd, 2004 and April 18th, 2007 (including addenda 1 to 4). Any other body participating in the CCA will take this Notification as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
 Head of Testing & Certification



Digitally signed by W. Martin
 Email=w.martin@ove.at
 Dipl.-Ing. W. Martin

Vienna, 2018-10-12

OVE Testing & Certification
 Kahlenberger Str. 2A, 1190 Wien, Austria

Tel.: +43 1 370 58 06 | www.ove.at
 ZVR: 327279890 | DVR: 1055887

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.




Tłumacz przysięgły języków angielskiego i rosyjskiego nr TP 3689/05

mgr Krystyna Kasperek

ul. Warszawska 46H, 06-100 Pułtusk

Tel. 510 250 552



TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH BADAŃ NTR/AT 2062 w ramach umowy z organizacją normalizacyjną CENELEC-/-

[W nagłówku: **Umowa o wzajemnym uznawaniu wyników badań organizacji normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektroniki, CENELEC; w prawym górnym rogu logo OVE - Österreichische Verband für Elektrotechnik.** -/-

Dokument sporządzony w językach niemieckim i angielskim. Niniejsze tłumaczenie dotyczy wyłącznie jego wersji anglojęzycznej.] -/-

Wyrób	Wkładki topikowe niskiego napięcia -/-
Nazwa i adres składającego wniosek	ETI Elektroelement d.o.o., Obrezija 5, 1411 Izlake, Słowenia -/- -/-
Nazwa i adres producenta	ETI Elektroelement d.o.o., Obrezija 5, 1411 Izlake, Słowenia -/-
Inspekcji wstępnej dokonał	OVE -/- -/-
Napięcie znamionowe i główne cechy	250/300/315/355/400/425/450/500/560/630A-/- AC 500V; 120 kA; gG-/- -/-
Znak towarowy (jeżeli jest)	ETI -/- -/-
Model / nr ref. typu	NH 3 / NV 3-/- -/-
Informacja dodatkowa (o ile jest to konieczne)	brak wypełnienia -/- -/-
Próbka produktu została zbadana i uznana za zgodą z normą (HD/EN i z ekwiwalentną normą krajową):	EN 60629-1:2007 + A1:2009 + A2:2014-/- HD 60629-2:2013-/- -/- -/-
- jak wykazano w	SGP-05509/NH3/500V/gG/CCA-/- -/-



Tłumacz przysięgły

Kasperek
Mgr Krystyna Kasperek

sprawozdaniu z badań nr: (...), stanowiącym część niniejszego Certyfikatu	-/-
---	-----

Powiadomienia o wynikach badań dokonano w efekcie przeprowadzenia badań przedłożonej próbki wyrobu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi danej normy szczegółowej. -/-

Ustaleń co do powiadomienia o wynikach badań dokonała organizacja, uczestnicząca bezpośrednio w zawarciu umowy o wzajemnym uznawaniu wyników badań Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektroniki CENELEC z dn. 11 września 1973 r. wraz ze zmianami z dn. 29 marca 1983 r. oraz 8 kwietnia 2007 r. (włącznie z załącznikami 1-4). Każdy inny organ, będący stroną umowy CENELEC, jak wyżej, użyje tego zawiadomienia jako podstawy do przyznania krajowego znaku zgodności z normą lub do krajowego zatwierdzenia wyrobu zgodnie z postanowieniami szczegółowymi umowy.-/-


**Österreichische Verband für Elektrotechnik
Testing and Certification,**

Podpis elektroniczny: **W. Martin;** e-mail:
w.martin@ove.at-/-

Wiedeń, 2018.10.12.-/-


[Dane w stopce: **OVE Testing and Certification,
Kahlenberger Str. 2A, 1190 Wiedeń, Austria;
Tel.: +43 1 370 58 06; www.ove.at-/-**



Tłumacz przysięgły

 Mgr Krystyna Kasperek

ZVR: 327279890; DVR: 1055887-/-
Organizacja akredytowana przez Federalne
Ministerstwo ds. Cyfryzacji i Gospodarki jako
organizacja certyfikująca wyroby w zakresie,
ustalonym w dokumencie urzędowym i ogłoszonym
na stronie: www.bmdw.gv.at/akkreditierung. -/-

Poświadczam niniejszym pełną zgodność powyższego tłumaczenia na j. polski, przedłożonego mi do
uwierzytelnienia, z treścią okazanego mi dokumentu w j. ang. (*Notification of Test Results NTR/AT 2062*
re: low voltage fuse links, dated 2018.10.12) Wpisano do Repertorium dn. 06.11.2018r. pod pozycją
345/2018 i pobrano opłatę w wysokości 69 PLN oraz VAT ustalony należycie wg stawki 23% w kwocie
15.87 PLN. Krystyna Kasperek, tłumacz przysięgły j. ang. i j. ros. nr TP3689/05 w Pułtusku.



Tłumacz przysięgły
Krystyna Kasperek
Mgr Krystyna Kasperek